

Instrukcja składowania i transportu kanałów elektroinstalacyjnych

KK

1. Składowanie tylko na podłożu równym, gładkim, najkorzystniej drewnianym oraz niepowodującym uszkodzenia kanałów.
2. Należy składować w zadaszonym pomieszczeniu chroniąc przed bezpośrednim działaniem warunków atmosferycznych.
3. Nie dopuszcza się składowania w miejscach narażonych bezpośrednio na działanie światła słonecznego (promieniowanie UV) co prowadzi do degradacji tworzywa i utraty właściwości mechanicznych.
4. Temperatura przechowywania nie powinna przekraczać +45°C
5. W niskich temperaturach otoczenia należy zwrócić większą uwagę podczas załadunku i rozładunku, gdyż odporność na uderzenia produktów z tworzyw sztucznych maleje.
6. Produkty powinny być przewożone zgodnie z obowiązującymi przepisami transportowymi.
7. Transportowanie kanałów w opakowaniach z kartonu w pozycji poziomej, dodatkowo zabezpieczone w taki sposób, aby nie było możliwe ich przesuwanie.
8. Wysokość kartonów z kanałami podczas transportu i składowania powinna być taka, aby nie powodowała ich uszkodzenia i zapewniona była stabilność stosu.
9. W trakcie załadunku, rozładunku i składowania należy zabezpieczyć produkty przed uszkodzeniami mechanicznymi. Zabronione jest rzucanie i przesuwanie po podłożu.

W przypadku nie zastosowania się do powyższej instrukcji gwarancja utraci swą ważność.